

L ö s c h e i n h e i t S a a l h a u s e n

Lfd. Nr.	Datum	Uhrzeit	Ort
2021 / 024	06.10.2021	11:50	Saalhausen



Fahrzeuge der Einheiten

Löschinheit Saalhausen

Meldung:

F BMA - Ausgelöste Brandmeldeanlage

Kurzbericht:

Am Mittwoch wurde die Löschinheit Saalhausen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Saalhausen alarmiert. Vor Ort konnte austretender Wasserdampf aus einem Überdruckventil als Grund für die Auslösung ausgemacht werden. Da durch die Feuerwehr kein Handlungsbedarf bestand, wurde die Anlage durch den Einsatzleiter zurückgesetzt und die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben. Die Löschinheit rückte nach rund 20 Minuten wieder ein.

Bericht: Rettler