



# freiwillige feuerwehrlennestadt

ein team. für dich.

## Löschgruppe Saalhausen

Lfd. Nr.	Datum	Uhrzeit	Ort
2024 / 09	27.02.2024	14:48	Saalhausen



### Fahrzeuge der Einheiten

Löschgruppe Saalhausen (HLF, ELW, MTF)	Untere Wasserbehörde, Bauhof
Löschgruppe Grevenbrück (WLF/AB-G, LF-KatS)	Polizei (FuStw)

#### Meldung:

TH ABC 2 - auslaufende Betriebsstoffe

#### Kurzbericht:

Am Dienstagmittag wurden die Löschgruppen Saalhausen und Grevenbrück sowie die Polizei zu einem Gefährdungsinsatz nach Saalhausen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass beim Betanken eines Heizöltanks der Schlauch des Heizöl-LKW's undicht geworden war. Dadurch sind mehrere Liter Heizöl ausgetreten und die abschüssige Straße hinab gelaufen. Ebenfalls ist das Öl in die auf der Straße befindlichen Gullys gelaufen. Durch die Feuerwehr wurden mittels Ölbindemittel Barrieren vor den jeweiligen Gully-Einläufen errichtet und die Ölspur auf der Straße abgestreut. Parallel wurden eine Fachfirma zur Reinigung, die Untere Wasserbehörde und der Bauhof zur Einsatzstelle angefordert. Im weiteren Einsatzverlauf wurden durch die Kameraden aus Grevenbrück die Gully- Einläufe sowie der dazugehörige Kanal im Verlauf kontrolliert. Nachdem die Untere Wasserbehörde sowie der Bauhof eingetroffen waren, wurden die Feststellungen der Kanalkontrolle übermittelt, das weitere Vorgehen übernahmen die Verantwortlichen Stellen. Durch die Fachfirma wurde die Straße gereinigt. Nach Abschluss der Maßnahmen rückte die Feuerwehr wieder ein.

Bericht: Rettler

Bilder: Klöß, Rameil







